


----- **Planzeichen als Festsetzung**
Geltungsbereich der Außenbereichssatzung
gemäß § 35 Abs. 6, Satz 1 und 2 BauGB
Streuobstwiese



· ----- **20-kV-Freileitung mit 8 m Schutzzone beidseitig (Bayern-**
werk Netz GmbH)
· ----- **20-kV-Erdkabel mit 0,5 m Schutzzone beidseitig (Bayern-**
werk Netz GmbH)